

# NESTEKAASUONNETTOMUUS, MITÄ TEET?

**kosangas**



## **PALO** – SOITA 112

### **LAITTEISTO**

#### **1. Hälytä pelastuslaitos – soita 112**

#### **2. Sulje venttiilit**

Sulje ennen ja jälkeen syttynyttä kohtaa olevat kaasuputken sulkuventtiilit ja anna liekin sammua. Älä yritä sammuttaa vedellä paitsi, jos on olemassa vaara, että muut tulenarat materiaalit syttyvät.

### **KAASUSÄILIÖT**

#### **1. Hälytä pelastuslaitos – 112**

#### **2. Sulje pääkatkaisija**

Sulje mahdolliseen kaasuhöyrytimeen tai pumppuun johtava sähkö.

#### **3. Sulje venttiilit**

ÄLÄ yritä sammuttaa kaasupaloa, joka johtuu vuodosta laitteistossa. Sulje sen sijaan säiliön venttiili ja anna liekkien sammua itsestään. Tämä voi kestää vähän aikaa.



## **VUOTO** – LOPETA AVOTULEN KÄYTTÖ

### **LAITTEISTO**

#### **1. Lopeta avotulen käyttö**

Sammuta kaikki palava, pysäytä moottorit ja sammuta kaikenlaiset sähkölaitteet. Tupakointi kielletty.

#### **2. Evakuoi**

Ohjaa tiloissa olevat ihmiset turvaan.

#### **3. Sulje venttiilit**

Sulje vuotoa lähinnä oleva sulkuventtiili kaasuputkessa, jos se on mahdollista, muuten suljetaan pääsulkuventtiili rakennuksen kaasun sisääntuloputkessa.

#### **4. Tuuleta**

Avaa ikkunat ja ulko-ovet. Huomioi mahdolliset kellarit ja viemärit, sillä nestekaasu leviää maan pintaa pitkin.

### **KAASUSÄILIÖT**

#### **1. Lopeta avotulen käyttö**

Sammuta kaikki palava, pysäytä moottorit ja sammuta kaikenlaiset sähkölaitteet. Tupakointi kielletty.

#### **2. Evakuoi**

Ohjaa turvaan kaikki vähintään 100 metrin sisällä tuulensuunnassa olevat. Älä ikinä mene kaasupilveen.

#### **3. Sulje venttiilit**

Vuodon ollessa säiliön jälkeen tulevassa putkiasennuksessa säiliössä oleva venttiili suljetaan. Lähesty venttiiliä tuulen suunnasta.

#### **4. Hälytä pelastuslaitos – soita 112**

Jos kaasuvuotoa ei pystytä pysäyttämään, hälytä pelastuslaitos paikalle – kerro mihin suuntaan kaasupilvi kulkee.

## **LUE TÄMÄ ENNEN KUIN ONNETTOMUUS TAPAHTUU!**

Myös kaasun suhteen pätee viisaus, että on parempi ehkäistä ennalta kuin korjata jälkikäteen.

Tee Kosan Gasin kanssa sopimus kaasulaitoksen huoltotarkastuksista ja vuosihuolloista. Laadi sisäinen pelastussuunnitelma ja nimeä mahdollisesta evakuoinnista vastaava henkilö.

Turvallisuussyistä kaasuun on lisätty hajustetta, joka paljastaa mahdolliset vuodot laitteistossa. Lainsäädännön mukaan toiminnanharjoittaja vastaa laitteiston kunnosta ja huollosta. Ota yhteyttä Kosan Gasiin, jos sinulla on kysyttävää.

## **YHTEYSTIEDOT**

**Ilmoita onnettomuus aina Kosan Gasille**  
P: 09 3484 4400\* vastaa vuorokauden ympäri. Laitteistoa ei saa ottaa käyttöön onnettomuuden jälkeen, ennen kuin valvova viranomainen on hyväksynyt sen.

**\*Maanantai–perjantai klo 8.00–16.00**  
Muina aikoina puhelinvastaaja neuvoo otta-  
maan yhteyttä vuorokauden ympäri käytössä  
olevaan päivystävään puhelimeen.

## **PUHELINNUMEROT**

Kosan Gas **09 3484 4400**

Pelastuslaitos **112**